

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»		
Фактический адрес	г.Москва, ул.Шолохова, д.6, корп.3		
Юридический адрес	119634, г.Москва, ул. Шолохова, д.6, корп.3		
Округ, район	Западный административный округ, район Ново-Переделкино		
Телефон/ E-mail	8 (495)7325612;8(495)7327974, beregnadezhdy@social.mos.ru		
Вид деятельности	Предоставление социальных услуг с проживанием		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы		
Форма собственности объекта	Оперативное управление		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги): отдельно стоящее 3-х этажное здание			
Количество и назначение входов	2 входа специализированных для МГН		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	56 чел.		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет		
Возможность дистанционного обслуживания	нет		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	полностью	полностью	частично	полностью
Входная группа	полностью	полностью	частично	полностью
Пути движения	частично	полностью	частично	полностью
Зона оказания услуги	частично	полностью	частично	полностью
Санитарно-бытовые помещения	частично	полностью	частично	полностью

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	доступно	доступно	частично	доступно
Доступность услуги	доступно	доступно	частично	частично
Доступность итоговая	полностью доступен для К и О, частично для С и Г.			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Тактильная плитка из полиуретана для улицы с обозначениями направления движения
Вход (входы) в здание	Тактильная плитка для улицы из полиуретана
Путь (пути) движения внутри здания	Тактильная плитка для помещений из поливинилхлорида
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Тактильная самоклеющаяся резиновая лента, таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля, информационная система для слабослышащих, и с нарушениями функции слуха (индукционные петли)
Санитарно-гигиенические помещения	Тактильная самоклеющаяся резиновая лента, таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля
Все зоны и участки объекта в целом	-

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации в рамках текущего ремонта 2019гг.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации объект станет полностью доступен для всех МНГ групп.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «09» октября 2019 г.,

Дата составления паспорта «09» октября 2019г.

Директор ГБУ ЦССВ «Берег надежды»
Хрыкина Н.М.
М.П.

Председатель общественной организации инвалидов
Назаров В.И.
М.П.