

**Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор),
отчеты об исполнении предписаний**

[illegible]

	прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном административном округе города Москвы			санитарное состояние коридора 3-го этажа (на стенах и потолке частичное отслоение краски, штукатурки); 2. раздевалки группы № 1 (на стенах частичное отслоение покраски, штукатурки); 3. На пищеблоке частично не отобрана суточная проба от каждой партии пищевой продукции за 06.07.2022 (частично отсутствовали порционные блюда на 2-й завтрак, полдник), что является нарушением ст.ст. 11, 24, 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.3; СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Устранено Устранено
--	--	--	--	---	-----------------------------------

				«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.10	
2023 год					
25.05.2023	Управление по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве	Плановая выездная проверка	Предписание по устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения	1. На объекте защиты насосовая станция не оборудована телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного поста, ст. 4, ст. 6 №123-ФЗ, п. 12.14 СП 10.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 10.13130.2020); 2. На объекте защиты у входа в насосовую станцию отсутствует световое табло «Насосовая станция пожаротушения», подключенное к аварийному освещению, ст. 4, ст. 6 №123-ФЗ, п. 12.15 СП 10.13130.2020,	Устранено Устранено

				чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 КоАП РФ	
2024 год					
29.07.2024	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном административном округе города Москвы	Плановая выездная проверка	Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований	1. Обеспечить удовлетворительное санитарное состояние игровой группы №3 (стен); 2. Обеспечить удовлетворительное санитарное состояние коридора 1-го этажа учреждения, лестницы склада продуктов (стен)	Устранено Устранено
2025 год					
05.08.2025	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном административном округе города Москвы		Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований	1. Обеспечить удовлетворительное санитарное состояние прививочного кабинета (восстановить целостность плиточного покрытия) 2. Обеспечить удовлетворительное санитарное состояние помещения приема родителей (потолка), коридора в квартире №13(стен)	Устранено Устранено